



試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	配管	加圧用ガス	種 別		
			ガ ス 量	MPa	
	起 動 装 置	感知部	感 知 方 法		
			感 知 器		
		手 動 起 動 装 置			
	受 信 装 置	表 示 灯 ・ ス イ ッ チ			
		防 護 措 置			
		予 備 品 等			
	選 択 弁	機 器 等			
		外 形 等			
	放 出 導 管	機 器 等			
		設 置 状 況			
		配 管 系 路			
		耐 震 措 置			
	放 出 口	設 置 方 法	配 置 等		
			配 管 と の 接 続		
		放 射 障 害			
		機 器 等			
	電 源	常 用 電 源		V	
非常電源(内蔵型のものに限る。)					
機 能 試 験	作 動 装 置	貯蔵容器、加圧用ガス容器等	作 動 装 置 ( 容 器 弁 開 放 装 置 )		
			指 示 圧 力 計		
			バ ル ブ 類		
			圧 力 調 整 器		
	選 択 弁				
	起 動 装 置	感 知 部			
		手 動 起 動 装 置			
	受 信 装 置	警 報 及 び 表 示			
		復 旧 ス イ ッ チ			

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
	非常電源	電源自動切替機能		
		端子電圧・容量	V AH	
総合試験	総合試験	選択弁作動状況		
		音響警報作動状況		
<p>備考</p>				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
  - 3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。
  - 4 結果の欄には、良否を記入すること。
  - 5 非常電源（内蔵型以外のもの）が設置されているものにおいては、非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。